



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
**ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 17 «МОТЫЛЕК» КОМБИНИРОВАННОГО
ТИПА ВИДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОРЕЗ» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ**

(ГКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 17 «МОТЫЛЕК» Г.О. ТОРЕЗ» ДНР)

Ул. Жуковского, д. 6, г. Торез, г.о. Торез, Донецкая Народная Республика, 286607
телефоны: +7(949) 3843024, e-mail: dou17_torez@mail.ru, ИНН

27.09.2024 № 58-01

на № 9-122-2024/2200 от 29.08.2024

Прокурору города Тореза
советнику юстиции

А.А. Дубровой

В ответ на представление от 29.08.2024 № 9-122-2024/2204 «Об устранении нарушений требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» администрация государственного казенного образовательного учреждения «Детский сад № 17 «Мотылек» комбинированного вида городского округа Торез» Донецкой Народной Республики сообщает следующее:

- данный вопрос рассмотрен 27.09.2024 года на совещании при заведующем Красниковой В.Е., в присутствии Руденко А.Н.-помощника прокурора города Тореза;

часть замечаний исправлена:

-22 июня 2024 года согласно договорным обязательствам от 21.06.2024г. в ООО «Центр обучения персонала» г. Донецка проведено обучение лиц ответственных за меры пожарной безопасности (Карпачева Е.А -заведующий ГКДОУ «Детский сад № 17 «Мотылек» г.о. Торез», Верещак Оксана Юрьевна учитель-логопед ГКДОУ «Детский сад № 17 «Мотылек» г.о. Торез»), но в связи с переходом в другое ведомство приостановлено финансирование за оказанные услуги. Удостоверения будут получены после оплаты;

-приобретены и установлены таблички с обозначением категории пожарной опасности для помещений производственного и складского назначения (в соответствии с главой 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»);

от 19 июля 2024 года на имя инженера по ОТ отдела образования администрации городского округа Торез направлена заявка на:

а) обработку огнезащитными составами стропил и обрешеток чердака здания детского сада

б) замена наружных лестничных маршей эвакуационных выходов со второго этажа.

б) двери противопожарные с пределом огнестойкости не менее EI 15)

в) средства индивидуальной защиты органов дыхания – 4 шт .

-аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330 будет установлено при проведении капитального ремонта здания детского сада.

-Уклон наружных открытых лестниц ,проступи ступней наружных открытых лестниц будут устранены после проведения капитального ремонта здания детского сада.

Пожарная декларация находится в стадии разработки и будет утверждена с пожарным надзором до 01 декабря 2024 года

Заведующий



В.Е.Красникова